

San Giovanni in M., 14/04/2015

Oggetto: **Situazione Casetta FA006 – Mondavio**

Si riportano di seguito i consumi complessivi dall'installazione, aggiornati al **07/04/2015**:

Acqua Naturale	509.754 litri
Acqua Frizzante	234.211 litri
<b>Totale erogato</b>	<b>743.964 litri</b>
<i>Media giornaliera</i>	<i>682 litri/giorno</i>

Dati ambientali:

Per produrre una bottiglia di PET da 1,5 litri si usano 35 g di plastica, pari a 100 cm<sup>3</sup> di petrolio, e circa 36 litri di acqua, producendo **80 grammi di CO<sub>2</sub>**.

Il trasporto di una bottiglia di PET richiede un consumo di circa 20 cm<sup>3</sup> di petrolio e genera l'emissione di **48 grammi di CO<sub>2</sub>**.

Fatte queste premesse e considerata l'acqua totale erogata dalla Casetta:

Bottiglie risparmiate	<b>495.976</b> PET da 1,5 litri
Mancata produzione di CO <sub>2</sub>	<b>63.485</b> Kg CO <sub>2</sub> equivalente

Inoltre come previsto dal nostro Piano di Autocontrollo (HACCP) abbiamo effettuato i campionamenti durante la manutenzione ordinaria per il lavaggio della linea e la sostituzione dell'apparato filtrante svoltosi in data 03/11/2014.

In allegato troverà le analisi dell'acqua trattata prelevata all'erogatore (uscita) dell'installazione sita nel Vostro Comune e identificata come **FA006**.

A disposizione per chiarimenti,  
cordiali saluti.

*Mario Di Geronimo*